

**MINIMÁLNE POŽADOVANÉ TECHNICKÉ PARAMETRE KLIMATIZAČNÝCH JEDNOTIEK**  
**VRÁTANE POŽIADAVIEK NA OSTATNÉ SÚVISIACE ČINNOSTI**

**SO.01 – Prevádzková budova č. 1 – Lazaretská 25, 811 09 Bratislava**

| Parameter  | Jednotka  | Požadované parametre resp. funkcie (počet kancelárií)      |
|--|-----------|--|
| <b>Počet kancelárií na 3,4,5 podlaží (3x16)</b>  | <b>ks</b> | <b>48</b>  |
| <b>Kancelárie - 416,417,418, 404,403 - -414,415,405,406,407- - 409,410,411,412,413</b><br><b>Kancelárie - 316,317,318, 304,303 - -314,315,305,306,307- - 309,310,311,312,313</b><br><b>Kancelárie - 216,217,218, 204,203 - -214,215,205,206,207- - 209,210,211,212,213</b> |           |  |
| Systém Multisplit/ Split   |           | Multi split - 1 vonkajšia jednotka, 5 vnútorných jednotiek |
| Multi split - 1 vonkajšia jednotka, 5 vnútorných jednotiek   | kpl       | 9  |
| Napájacie napätie  | V         | 230/50 Hz  |
| Technológia  | -         | inverter   |
| Nominálny chladiaci výkon vnútorných jednotiek   | kW        | 2,6 kW   |
| Nominálny chladiaci výkon vonkajšej jednotky   | kW        | 12,5 kW  |
| Typ vnútornej jednotky   | -         | nástenná jednotka  |
| Umiestnenie vnútornej jednotky   | -         | na stenu   |
| Umiestnenie vonkajšej jednotky   | -         | na strechu   |
| Odvod kondenzu   | -         | áno  |
| Hladina akustického výkonu   | dB        | max.65 dB  |
| Energetická trieda   | -         | min. A   |
| Diaľkové ovládanie   | -         | áno  |
| Napojenie elektro  | -         | áno  |
| Revízná správa elektro   | -         | áno  |
| <b>Kancelárie - 408,308,208-</b>   |           |  |
| Systém Multisplit/ Split   |           | Multi split - 1 vonkajšia jednotka, 3 vnútorné jednotky    |
| Split - 1 vonkajšia jednotka, 3 vnútorné jednotky  | kpl       | 1  |
| Napájacie napätie  | V         | 230/50 Hz  |
| Technológia  | -         | inverter   |
| Nominálny chladiaci výkon vnútorných jednotiek   | kW        | 2,6 kW   |
| Nominálny chladiaci výkon vonkajšej jednotky   | kW        | 6,0 kW   |
| Typ vnútornej jednotky   | -         | nástenná jednotka  |
| Umiestnenie vnútornej jednotky   | -         | na stenu   |
| Umiestnenie vonkajšej jednotky   | -         | na strechu   |
| Odvod kondenzu   | -         | áno  |
| Čerpadlo kondenzu  | -         | áno  |
| Hladina akustického výkonu   | dB        | max.65 dB  |
| Energetická trieda   | -         | min A  |
| Diaľkové ovládanie   | -         | áno  |
| Napojenie elektro  | -         | áno  |
| Revízná správa elektro   | -         | áno  |
| <b>Počet kancelárií na 2 podlaží ks</b>  | <b>ks</b> | <b>13</b>  |
| <b>Kancelárie - 114,115,116, 105,104 - -106,107,108,112,113-</b>   |           |  |
| Systém Multisplit/ Split   |           | Multi split - 1 vonkajšia jednotka, 5 vnútorných jednotiek |
| Multi split - 1 vonkajšia jednotka, 5 vnútorných jednotiek   | kpl       | 2  |
| Napájacie napätie  | V         | 230/50 Hz  |
| Technológia  | -         | inverter   |
| Nominálny chladiaci výkon vnútorných jednotiek   | kW        | 2,6 kW   |
| Nominálny chladiaci výkon vonkajšej jednotky   | kW        | 12,5 kW  |
| Typ vnútornej jednotky   | -         | nástenná jednotka  |
| Umiestnenie vnútornej jednotky   | -         | na stenu   |
| Umiestnenie vonkajšej jednotky   | -         | na strechu   |
| Odvod kondenzu   | -         | áno  |
| Hladina akustického výkonu   | dB        | max. 65 dB   |
| Energetická trieda   | -         | min. A   |
| Diaľkové ovládanie   | -         | áno  |
| Napojenie elektro  | -         | áno  |

|  |           |  |
|--|-----------|--|
| Revízná správa elektro                                     | -         | áno  |
| <b>Kancelárie - 111,110,109 -</b>                          |           |  |
| Systém Multisplit/ Split                                   |           | Multi split - 1 vonkajšia jednotka, 3 vnútorné jednotky    |
| Multi split - 1 vonkajšia jednotka, 3 vnútorných jednotiek | kpl       | 1  |
| Napájacie napätie  | V         | 230/50 Hz  |
| Technológia  | -         | inverter   |
| Nominálny chladiaci výkon vnútorných jednotiek             | kW        | 2,6 kW   |
| Nominálny chladiaci výkon vonkajšej jednotky               | kW        | 6,0 kW   |
| Typ vnútornej jednotky                                     | -         | nástenná jednotka  |
| Umiestnenie vnútornej jednotky                             | -         | na stenu   |
| Umiestnenie vonkajšej jednotky                             | -         | na strechu   |
| Odvod kondenzu   | -         | áno  |
| Čerpadlo kondenzu  | -         | áno  |
| Hladina akustického výkonu                                 | dB        | max.65 dB  |
| Energetická trieda   | -         | min. A   |
| Diaľkové ovládanie   | -         | áno  |
| Napojenie elektro  | -         | áno  |
| Revízná správa elektro                                     | -         | áno  |
| <b>Veľko priestorová kancelária na 2 podlaží</b>           | <b>ks</b> | <b>1</b>   |
| <b>Kancelária -101 -</b>                                   |           |  |
| Systém Multisplit/ Split                                   |           | Multi split - 1 vonkajšia jednotka, 4 vnútorné jednotky    |
| Multi split - 1 vonkajšia jednotka, 4 vnútorné jednotky    | kpl       | 1  |
| Napájacie napätie  | V         | 230/50 Hz  |
| Technológia  | -         | inverter   |
| Nominálny chladiaci výkon vnútorných jednotiek             | kW        | 3,5 kW   |
| Nominálny chladiaci výkon vonkajšej jednotky               | kW        | 10,0 kW  |
| Typ vnútornej jednotky                                     | -         | kazetová jednotka  |
| Umiestnenie vnútornej jednotky                             | -         | do podhľadu  |
| Umiestnenie vonkajšej jednotky                             | -         | na stenu   |
| Odvod kondenzu   | -         | áno  |
| Čerpadlo kondenzu  | -         | áno  |
| Energetická trieda   | -         | min. A   |
| Diaľkové ovládanie   | -         | áno  |
| Napojenie elektro  | -         | áno  |
| Revízná správa elektro                                     | -         | áno  |
| <b>Počet kancelárií na 1 podlaží (prízemie)</b>            | <b>ks</b> | <b>15</b>  |
| <b>Kancelárie - 019,020,023,024,025 -</b>                  |           |  |
| Systém Multisplit/ Split                                   |           | Multi split - 1 vonkajšia jednotka, 5 vnútorných jednotiek |
| Multi split - 1 vonkajšia jednotka, 5 vnútorných jednotiek | kpl       | 1  |
| Napájacie napätie  | V         | 230/50 Hz  |
| Technológia  | -         | inverter   |
| Nominálny chladiaci výkon vnútorných jednotiek             | kW        | 2,6 kW   |
| Nominálny chladiaci výkon vonkajšej jednotky               | kW        | 12,5 kW  |
| Typ vnútornej jednotky                                     | -         | nástenná jednotka  |
| Umiestnenie vnútornej jednotky                             | -         | na stenu   |
| Umiestnenie vonkajšej jednotky                             | -         | na stenu   |
| Odvod kondenzu   | -         | áno  |
| Hladina akustického výkonu                                 | dB        | max. 65 dB   |
| Energetická trieda   | -         | min. A   |
| Diaľkové ovládanie   | -         | áno  |
| Napojenie elektro  | -         | áno  |
| Revízná správa elektro                                     | -         | áno  |
| <b>Kancelárie - 021,022 -</b>                              |           |  |
| Systém Multisplit/ Split                                   |           | Multi split - 1 vonkajšia jednotka, 2 vnútorné jednotky    |
| Multi split - 1 vonkajšia jednotka, 2 vnútorné jednotky    | kpl       | 1  |

|  |     |  |                   |
|--|-----|--|-------------------|
| vnútorné jednotky  |     |  |                   |
| Napájacie napätie  | V   |  | 230/50 Hz         |
| Technológia  | -   |  | inverter          |
| Nominálny chladiaci výkon vnútorných jednotiek             | kW  |  | 2,6 kW            |
| Nominálny chladiaci výkon vonkajšej jednotky               | kW  |  | 4,6 kW            |
| Typ vnútornej jednotky                                     | -   |  | nástenná jednotka |
| Umiestnenie vnútornej jednotky                             | -   |  | na stenu          |
| Umiestnenie vonkajšej jednotky                             | -   |  | na stenu          |
| Odvod kondenzu   | -   |  | áno               |
| Čerpadlo kondenzu  | -   |  | áno               |
| Hladina akustického výkonu                                 | dB  |  | max.65 dB         |
| Energetická trieda   | -   |  | min. A            |
| Diaľkové ovládanie   | -   |  | áno               |
| Napojenie elektro  | -   |  | áno               |
| Revízná správa elektro                                     | -   |  | áno               |
| <b>Kancelárie -003,004,005,006,016-</b>                    |     |  |                   |
| Systém Multisplit/ Split                                   |     | Multi split - 1 vonkajšia jednotka, 5 vnútorných jednotiek |                   |
| Multi split - 1 vonkajšia jednotka, 5 vnútorných jednotiek | kpl |  | 1                 |
| Napájacie napätie  | V   |  | 230/50 Hz         |
| Technológia  | -   |  | inverter          |
| Nominálny chladiaci výkon vnútorných jednotiek             | kW  |  | 2,6 kW            |
| Nominálny chladiaci výkon vonkajšej jednotky               | kW  |  | 12,5 kW           |
| Typ vnútornej jednotky                                     | -   |  | nástenná jednotka |
| Umiestnenie vnútornej jednotky                             | -   |  | na stenu          |
| Umiestnenie vonkajšej jednotky                             | -   |  | na strechu        |
| Odvod kondenzu   | -   |  | áno               |
| Hladina akustického výkonu                                 | dB  |  | max. 65 dB        |
| Energetická trieda   | -   |  | min. A            |
| Diaľkové ovládanie   | -   |  | áno               |
| Napojenie elektro  | -   |  | áno               |
| Revízná správa elektro                                     | -   |  | áno               |
| <b>Kancelárie - 007,008,009 -</b>                          |     |  |                   |
| Systém Multisplit/ Split                                   |     | Multi split - 1 vonkajšia jednotka, 3 vnútorné jednotky    |                   |
| Multi split - 1 vonkajšia jednotka, 3 vnútorné jednotky    | kpl |  | 1                 |
| Napájacie napätie  | V   |  | 230/50 Hz         |
| Technológia  | -   |  | inverter          |
| Nominálny chladiaci výkon vnútorných jednotiek             | kW  |  | 2,6 kW            |
| Nominálny chladiaci výkon vonkajšej jednotky               | kW  |  | 6,0 kW            |
| Typ vnútornej jednotky                                     | -   |  | nástenná jednotka |
| Umiestnenie vnútornej jednotky                             | -   |  | na stenu          |
| Umiestnenie vonkajšej jednotky                             | -   |  | na strechu        |
| Odvod kondenzu   | -   |  | áno               |
| Čerpadlo kondenzu  | -   |  | áno               |
| Hladina akustického výkonu                                 | dB  |  | max .65 dB        |
| Energetická trieda   | -   |  | min. A            |
| Diaľkové ovládanie   | -   |  | áno               |
| Napojenie elektro  | -   |  | áno               |
| Revízná správa elektro                                     | -   |  | áno               |
| <b>Registratúrna hala 1 podlaží (prízemie)</b>             |     |  |                   |
| Systém Multisplit/ Split                                   |     | Multi split - 1 vonkajšia jednotka, 2 vnútorné jednotky    |                   |
| Multi split - 1 vonkajšia jednotka, 2 vnútorné jednotky    | kpl |  | 1                 |
| Napájacie napätie  | V   |  | 230/50 Hz         |
| Technológia  | -   |  | inverter          |
| Nominálny chladiaci výkon vnútorných jednotiek             | kW  |  | 3,5 kW            |
| Nominálny chladiaci výkon vonkajšej jednotky               | kW  |  | 5,8 kW            |
| Typ vnútornej jednotky                                     | -   |  | kazetová jednotka |
| Umiestnenie vnútornej jednotky                             | -   |  | do podhľadu       |
| Umiestnenie vonkajšej jednotky                             | -   |  | na strechu        |

|                            |    |            |
|----------------------------|----|------------|
| Odvod kondenzu             | -  | áno        |
| Čerpadlo kondenzu          | -  | áno        |
| Hladina akustického výkonu | dB | max. 65 dB |
| Energetická trieda         | -  | min. A     |
| Diaľkové ovládanie         | -  | áno        |
| Napojenie elektro          | -  | áno        |
| Revízná správa elektro     | -  | áno        |

## SO.02 – Prevádzková budova č. 2/A – Ul. 29. augusta 10, 813 63 Bratislava

### Počet kancelárií na 2,3,4 podlaží ks 32 (1,2,3 poschodie)

#### Kancelárie - 221,223,224,225 -

|  |    |  |                   |
|--|----|--|-------------------|
| Systém Multisplit/ Split                                   |    | Multi split - 1 vonkajšia jednotka, 4 vnútorných jednotiek |                   |
| Multi split - 1 vonkajšia jednotka, 4 vnútorných jednotiek |    | kpl  | 1                 |
| Napájacie napätie  | V  |  | 230/50 Hz         |
| Technológia  | -  |  | inverter          |
| Nominálny chladiaci výkon vnútorných jednotiek             | kW |  | 2,6 kW            |
| Nominálny chladiaci výkon vonkajšej jednotky               | kW |  | 10,0 kW           |
| Typ vnútornej jednotky                                     | -  |  | nástenná jednotka |
| Umiestnenie vnútornej jednotky                             | -  |  | na stenu          |
| Umiestnenie vonkajšej jednotky                             | -  |  | na terasu         |
| Odvod kondenzu   | -  |  | áno               |
| Hladina akustického výkonu                                 | dB |  | max. 65 dB        |
| Energetická trieda   | -  |  | min. A            |
| Diaľkové ovládanie   | -  |  | áno               |
| Napojenie elektro  | -  |  | áno               |
| Revízná správa elektro                                     | -  |  | áno               |

#### Kancelárie - 227,228,229 -

|   |     |   |                   |
|---|-----|---|-------------------|
| Systém Multisplit/ Split                                |     | Multi split - 1 vonkajšia jednotka, 3 vnútorné jednotky |                   |
| Multi split - 1 vonkajšia jednotka, 3 vnútorné jednotky | kpl |   | 1                 |
| Napájacie napätie                                       | V   |   | 230/50 Hz         |
| Technológia   | -   |   | inverter          |
| Nominálny chladiaci výkon vnútorných jednotiek          | kW  |   | 2,6 kW            |
| Nominálny chladiaci výkon vonkajšej jednotky            | kW  |   | 6,0 kW            |
| Typ vnútornej jednotky                                  | -   |   | nástenná jednotka |
| Umiestnenie vnútornej jednotky                          | -   |   | na stenu          |
| Umiestnenie vonkajšej jednotky                          | -   |   | na terasu         |
| Odvod kondenzu  | -   |   | áno               |
| Čerpadlo kondenzu                                       | -   |   | áno               |
| Hladina akustického výkonu                              | dB  |   | max. 65 dB        |
| Energetická trieda                                      | -   |   | min. A            |
| Diaľkové ovládanie                                      | -   |   | áno               |
| Napojenie elektro                                       | -   |   | áno               |
| Revízná správa elektro                                  | -   |   | áno               |

#### Kancelárie – 201,202,203,204

|  |    |  |                   |
|--|----|--|-------------------|
| Systém Multisplit/ Split                                   |    | Multi split - 1 vonkajšia jednotka, 4 vnútorných jednotiek |                   |
| Multi split - 1 vonkajšia jednotka, 4 vnútorných jednotiek |    | kpl  | 1                 |
| Napájacie napätie  | V  |  | 230/50 Hz         |
| Technológia  | -  |  | inverter          |
| Nominálny chladiaci výkon vnútorných jednotiek             | kW |  | 2,6 kW            |
| Nominálny chladiaci výkon vonkajšej jednotky               | kW |  | 10,0 kW           |
| Typ vnútornej jednotky                                     | -  |  | nástenná jednotka |
| Umiestnenie vnútornej jednotky                             | -  |  | na stenu          |
| Umiestnenie vonkajšej jednotky                             | -  |  | na balkón         |
| Odvod kondenzu   | -  |  | áno               |
| Hladina akustického výkonu                                 | dB |  | max. 65 dB        |
| Energetická trieda   | -  |  | min. A            |
| Diaľkové ovládanie   | -  |  | áno               |
| Napojenie elektro  | -  |  | áno               |
| Revízná správa elektro                                     | -  |  | áno               |

**Kancelárie - 205,206,207 -**

|   |     |   |                   |
|---|-----|---|-------------------|
| Systém Multisplit/ Split                                |     | Multi split - 1 vonkajšia jednotka, 3 vnútorné jednotky | 1                 |
| Multi split - 1 vonkajšia jednotka, 3 vnútorné jednotky | kpl |   |                   |
| Napájacie napätie                                       | V   |   | 230/50 Hz         |
| Technológia   | -   |   | inverter          |
| Nominálny chladiaci výkon vnútorných jednotiek          | kW  |   | 2,6 kW            |
| Nominálny chladiaci výkon vonkajšej jednotky            | kW  |   | 6,0 kW            |
| Typ vnútornej jednotky                                  | -   |   | nástenná jednotka |
| Umiestnenie vnútornej jednotky                          | -   |   | na stenu          |
| Umiestnenie vonkajšej jednotky                          | -   |   | na terasu         |
| Odvod kondenzu  | -   |   | áno               |
| Čerpadlo kondenzu                                       | -   |   | áno               |
| Hladina akustického výkonu                              | dB  |   | max. 65 dB        |
| Energetická trieda                                      | -   |   | min. A            |
| Diaľkové ovládanie                                      | -   |   | áno               |
| Napojenie elektro                                       | -   |   | áno               |
| Revízná správa elektro                                  | -   |   | áno               |

**Kancelárie - 231,232,233,236,238-**

|  |     |  |                   |
|--|-----|--|-------------------|
| Systém Multisplit/ Split                                   |     | Multi split - 1 vonkajšia jednotka, 5 vnútorných jednotiek | 1                 |
| Multi split - 1 vonkajšia jednotka, 5 vnútorných jednotiek | kpl |  |                   |
| Napájacie napätie  | V   |  | 230/50 Hz         |
| Technológia  | -   |  | inverter          |
| Nominálny chladiaci výkon vnútorných jednotiek             | kW  |  | 2,6 kW            |
| Nominálny chladiaci výkon vonkajšej jednotky               | kW  |  | 12,5 kW           |
| Typ vnútornej jednotky                                     | -   |  | nástenná jednotka |
| Umiestnenie vnútornej jednotky                             | -   |  | na stenu          |
| Umiestnenie vonkajšej jednotky                             | -   |  | na terasu         |
| Odvod kondenzu   | -   |  | áno               |
| Čerpadlo kondenzu  | -   |  | áno               |
| Hladina akustického výkonu                                 | dB  |  | max. 65 dB        |
| Energetická trieda   | -   |  | min. A            |
| Diaľkové ovládanie   | -   |  | áno               |
| Napojenie elektro  | -   |  | áno               |
| Revízná správa elektro                                     | -   |  | áno               |

**Kancelárie - 333,334,336,320a -**

|   |     |   |                   |
|---|-----|---|-------------------|
| Systém Multisplit/ Split                          |     | Multi split - 1 vonkajšia jednotka, 4 vnútorné jednotky | 1                 |
| Split - 1 vonkajšia jednotka, 4 vnútorné jednotky | kpl |   |                   |
| Napájacie napätie                                 | V   |   | 230/50 Hz         |
| Technológia                                       | -   |   | inverter          |
| Nominálny chladiaci výkon vnútorných jednotiek    | kW  |   | 2,6 kW            |
| Nominálny chladiaci výkon vonkajšej jednotky      | kW  |   | 10,0 kW           |
| Typ vnútornej jednotky                            | -   |   | nástenná jednotka |
| Umiestnenie vnútornej jednotky                    | -   |   | na stenu          |
| Umiestnenie vonkajšej jednotky                    | -   |   | na terasu         |
| Odvod kondenzu                                    | -   |   | áno               |
| Čerpadlo kondenzu                                 | -   |   | áno               |
| Hladina akustického výkonu                        | dB  |   | max. 65 dB        |
| Energetická trieda                                | -   |   | min. A            |
| Diaľkové ovládanie                                | -   |   | áno               |
| Napojenie elektro                                 | -   |   | áno               |
| Revízná správa elektro                            | -   |   | áno               |

**Kancelárie - 312,342 -**

|   |     |   |           |
|---|-----|---|-----------|
| Systém Multisplit/ Split                          |     | Multi split - 1 vonkajšia jednotka, 2 vnútorné jednotky | 1         |
| Split - 1 vonkajšia jednotka, 2 vnútorné jednotky | kpl |   |           |
| Napájacie napätie                                 | V   |   | 230/50 Hz |
| Technológia                                       | -   |   | inverter  |
| Nominálny chladiaci výkon vnútorných jednotiek    | kW  |   | 2,6 kW    |
| Nominálny chladiaci výkon vonkajšej jednotky      | kW  |   | 4,6 kW    |

|                                |    |                   |
|--------------------------------|----|-------------------|
| Typ vnútornej jednotky         | -  | nástenná jednotka |
| Umiestnenie vnútornej jednotky | -  | na stenu          |
| Umiestnenie vonkajšej jednotky | -  | na balkón         |
| Odvod kondenzu                 | -  | áno               |
| Čerpadlo kondenzu              | -  | áno               |
| Hladina akustického výkonu     | dB | max. 65 dB        |
| Energetická trieda             | -  | min. A            |
| Diaľkové ovládanie             | -  | áno               |
| Napojenie elektro              | -  | áno               |
| Revízná správa elektro         | -  | áno               |

**Kancelárie - 108,109,110 -**

|   |     |   |
|---|-----|---|
| Systém Multisplit/ Split                                |     | Multi split - 1 vonkajšia jednotka, 3 vnútorné jednotky |
| Multi split - 1 vonkajšia jednotka, 3 vnútorné jednotky | kpl | 1   |
| Napájacie napätie                                       | V   | 230/50 Hz   |
| Technológia   | -   | inverter  |
| Nominálny chladiaci výkon vnútorných jednotiek          | kW  | 2,6 kW  |
| Nominálny chladiaci výkon vonkajšej jednotky            | kW  | 6,0 kW  |
| Typ vnútornej jednotky                                  | -   | nástenná jednotka                                       |
| Umiestnenie vnútornej jednotky                          | -   | na stenu  |
| Umiestnenie vonkajšej jednotky                          | -   | na balkón   |
| Odvod kondenzu  | -   | áno   |
| Čerpadlo kondenzu                                       | -   | áno   |
| Hladina akustického výkonu                              | dB  | max. 65 dB  |
| Energetická trieda                                      | -   | min. A  |
| Diaľkové ovládanie                                      | -   | áno   |
| Napojenie elektro                                       | -   | áno   |
| Revízná správa elektro                                  | -   | áno   |

**Kancelárie - 111,113,121,122 -**

|   |     |   |
|---|-----|---|
| Systém Multisplit/ Split                                |     | Multi split - 1 vonkajšia jednotka, 4 vnútorné jednotky |
| Multi split - 1 vonkajšia jednotka, 4 vnútorné jednotky | kpl | 1   |
| Napájacie napätie                                       | V   | 230/50 Hz   |
| Technológia   | -   | inverter  |
| Nominálny chladiaci výkon vnútorných jednotiek          | kW  | 2,6 kW  |
| Nominálny chladiaci výkon vonkajšej jednotky            | kW  | 10,0 kW   |
| Typ vnútornej jednotky                                  | -   | nástenná jednotka                                       |
| Umiestnenie vnútornej jednotky                          | -   | na stenu  |
| Umiestnenie vonkajšej jednotky                          | -   | na balkón   |
| Odvod kondenzu  | -   | áno   |
| Čerpadlo kondenzu                                       | -   | áno   |
| Hladina akustického výkonu                              | dB  | max. 65 dB  |
| Energetická trieda                                      | -   | min. A  |
| Diaľkové ovládanie                                      | -   | áno   |
| Napojenie elektro                                       | -   | áno   |
| Revízná správa elektro                                  | -   | áno   |

**SO.02 – Prevádzková budova č. 2/B – Ul. 29. augusta 8, 813 63 Bratislava****Počet kancelárií na 2 a 4 podlaží ks****4****Kancelária – 306-**

|   |     |   |
|---|-----|---|
| Systém Multisplit/ Split                                |     | Multi split - 1 vonkajšia jednotka, 1 vnútorná jednotka |
| Multi split - 1 vonkajšia jednotka, 1 vnútorná jednotka | kpl | 1   |
| Napájacie napätie                                       | V   | 230/50 Hz   |
| Technológia   | -   | inverter  |
| Nominálny chladiaci výkon vnútornej jednotky            | kW  | 2,6 kW  |
| Nominálny chladiaci výkon vonkajšej jednotky            | kW  | 3,5 kW  |
| Typ vnútornej jednotky                                  | -   | nástenná jednotka                                       |
| Umiestnenie vnútornej jednotky                          | -   | na stenu  |
| Umiestnenie vonkajšej jednotky                          | -   | na terasu   |

|   |   |                   |
|---|---|-------------------|
| Odvod kondenzu  | -   | áno               |
| Čerpadlo kondenzu                                       | -   | áno               |
| Hladina akustického výkonu                              | dB  | max. 65 dB        |
| Energetická trieda                                      | -   | min. A            |
| Diaľkové ovládanie                                      | -   | áno               |
| Napojenie elektro                                       | -   | áno               |
| Revízná správa elektro                                  | -   | áno               |
| <b>Kancelárie - 124,126,128 -</b>                       |   |                   |
| Systém Multisplit/ Split                                | Multi split - 1 vonkajšia jednotka, 3 vnútorné jednotky |                   |
| Multi split - 1 vonkajšia jednotka, 3 vnútorné jednotky | kpl   | 1                 |
| Napájacie napätie                                       | V   | 230/50 Hz         |
| Technológia   | -   | inverter          |
| Nominálny chladiaci výkon vnútorných jednotiek          | kW  | 2,6 kW            |
| Nominálny chladiaci výkon vonkajšej jednotky            | kW  | 6,0 kW            |
| Typ vnútornej jednotky                                  | -   | nástenná jednotka |
| Umiestnenie vnútornej jednotky                          | -   | na stenu          |
| Umiestnenie vonkajšej jednotky                          | -   | na fasádu         |
| Odvod kondenzu  | -   | áno               |
| Čerpadlo kondenzu                                       | -   | áno               |
| Hladina akustického výkonu                              | dB  | max. 65 dB        |
| Energetická trieda                                      | -   | min. A            |
| Diaľkové ovládanie                                      | -   | áno               |
| Napojenie elektro                                       | -   | áno               |
| Revízná správa elektro                                  | -   | áno               |

### SO.03 – Prevádzková budova č. 3 – pobočka Trnava, Ul. V. Clementisa 24/A, 917 22 Trnava

#### Kancelárie – 1.32, 1.31 – 1 podlažie (prízemie) -

|   |     |   |
|---|-----|---|
| Systém Multisplit/ Split                                |     | Multi split - 1 vonkajšia jednotka, 2 vnútorné jednotky |
| Multi split - 1 vonkajšia jednotka, 2 vnútorné jednotky | kpl | 1   |
| Napájacie napätie                                       | V   | 230/50 Hz   |
| Technológia   | -   | inverter  |
| Nominálny chladiaci výkon vnútorných jednotiek          | kW  | 2,6 kW  |
| Nominálny chladiaci výkon vonkajšej jednotky            | kW  | 4,6 kW  |
| Typ vnútornej jednotky                                  | -   | nástenná jednotka                                       |
| Umiestnenie vnútornej jednotky                          | -   | na stenu  |
| Umiestnenie vonkajšej jednotky                          | -   | na stenu  |
| Odvod kondenzu  | -   | áno   |
| Čerpadlo kondenzu                                       | -   | áno   |
| Hladina akustického výkonu                              | dB  | max.65 dB   |
| Energetická trieda                                      | -   | min. A  |
| Diaľkové ovládanie                                      | -   | áno   |
| Napojenie elektro                                       | -   | áno   |
| Revízná správa elektro                                  | -   | áno   |

#### Chodba – 2 podlažie -

|   |     |   |
|---|-----|---|
| Systém Multisplit/ Split                                |     | Multi split - 1 vonkajšia jednotka, 3 vnútorné jednotky |
| Multi split - 1 vonkajšia jednotka, 3 vnútorné jednotky | kpl | 1   |
| Napájacie napätie                                       | V   | 230/50 Hz   |
| Technológia   | -   | inverter  |
| Nominálny chladiaci výkon vnútorných jednotiek          | kW  | 2,6 kW  |
| Nominálny chladiaci výkon vonkajšej jednotky            | kW  | 6,0 kW  |
| Typ vnútornej jednotky                                  | -   | nástenná jednotka                                       |
| Umiestnenie vnútornej jednotky                          | -   | na stenu  |
| Umiestnenie vonkajšej jednotky                          | -   | na stenu  |
| Odvod kondenzu  | -   | áno   |
| Čerpadlo kondenzu                                       | -   | áno   |
| Hladina akustického výkonu                              | dB  | max. 65 dB  |
| Energetická trieda                                      | -   | min. A  |
| Diaľkové ovládanie                                      | -   | áno   |
| Napojenie elektro                                       | -   | áno   |
| Revízná správa elektro                                  | -   | áno   |

**Chodba – 3 podlažie -**

|   |     |   |
|---|-----|---|
| Systém Multisplit/ Split                                |     | Multi split - 1 vonkajšia jednotka, 3 vnútorné jednotky |
| Multi split - 1 vonkajšia jednotka, 3 vnútorné jednotky | kpl | 1   |
| Napájacie napätie                                       | V   | 230/50 Hz   |
| Technológia   | -   | inverter  |
| Nominálny chladiaci výkon vnútorných jednotiek          | kW  | 2,6 kW  |
| Nominálny chladiaci výkon vonkajšej jednotky            | kW  | 6,0 kW  |
| Typ vnútornej jednotky                                  | -   | nástenná jednotka                                       |
| Umiestnenie vnútornej jednotky                          | -   | na stenu  |
| Umiestnenie vonkajšej jednotky                          | -   | na stenu  |
| Odvod kondenzu  | -   | áno   |
| Čerpadlo kondenzu                                       | -   | áno   |
| Hladina akustického výkonu                              | dB  | max. 65 dB  |
| Energetická trieda                                      | -   | min. A  |
| Diaľkové ovládanie                                      | -   | áno   |
| Napojenie elektro                                       | -   | áno   |
| Revízná správa elektro                                  | -   | áno   |

**Chodba – 4 podlažie -**

|   |     |   |
|---|-----|---|
| Systém Multisplit/ Split                                |     | Multi split - 1 vonkajšia jednotka, 2 vnútorné jednotky |
| Multi split - 1 vonkajšia jednotka, 2 vnútorné jednotky | kpl | 1   |
| Napájacie napätie                                       | V   | 230/50 Hz   |
| Technológia   | -   | inverter  |
| Nominálny chladiaci výkon vnútorných jednotiek          | kW  | 2,6 kW  |
| Nominálny chladiaci výkon vonkajšej jednotky            | kW  | 4,6 kW  |
| Typ vnútornej jednotky                                  | -   | nástenná jednotka                                       |
| Umiestnenie vnútornej jednotky                          | -   | na stenu  |
| Umiestnenie vonkajšej jednotky                          | -   | na stenu  |
| Odvod kondenzu  | -   | áno   |
| Čerpadlo kondenzu                                       | -   | áno   |
| Hladina akustického výkonu                              | dB  | max. 65 dB  |
| Energetická trieda                                      | -   | min. A  |
| Diaľkové ovládanie                                      | -   | áno   |
| Napojenie elektro                                       | -   | áno   |
| Revízná správa elektro                                  | -   | áno   |

**Chodba – 5 podlažie -**

|   |     |   |
|---|-----|---|
| Systém Multisplit/ Split                                |     | Multi split - 1 vonkajšia jednotka, 2 vnútorné jednotky |
| Multi split - 1 vonkajšia jednotka, 2 vnútorné jednotky | kpl | 1   |
| Napájacie napätie                                       | V   | 230/50 Hz   |
| Technológia   | -   | inverter  |
| Nominálny chladiaci výkon vnútorných jednotiek          | kW  | 2,6 kW  |
| Nominálny chladiaci výkon vonkajšej jednotky            | kW  | 4,6 kW  |
| Typ vnútornej jednotky                                  | -   | nástenná jednotka                                       |
| Umiestnenie vnútornej jednotky                          | -   | na stenu  |
| Umiestnenie vonkajšej jednotky                          | -   | na stenu  |
| Odvod kondenzu  | -   | áno   |
| Čerpadlo kondenzu                                       | -   | áno   |
| Energetická trieda                                      | -   | min. A  |
| Diaľkové ovládanie                                      | -   | áno   |
| Napojenie elektro                                       | -   | áno   |
| Revízná správa elektro                                  | -   | áno   |

**SO.04 – Prevádzková budova č. 4 – pobočka Žilina, Antona Bernoláka 53, 010 01 Žilina**

**Počet kancelárií na 1 podlaží ks 22**  
**(prízemie)**

**Kancelárie - 022,023,024,025,026 -**

Systém Multisplit/ Split Multi split - 1 vonkajšia jednotka, 5 vnútorných jednotiek



|  |     |   |
|--|-----|---|
| Multi split - 1 vonkajšia jednotka, 5 vnútorných jednotiek | kpl | 1   |
| Napájacie napätie  | V   | 230/50 Hz   |
| Technológia  | -   | inverter  |
| Nominálny chladiaci výkon vnútorných jednotiek             | kW  | 2,6 kW  |
| Nominálny chladiaci výkon vonkajšej jednotky               | kW  | 12,5 kW   |
| Typ vnútornej jednotky                                     | -   | nástenná jednotka                                       |
| Umiestnenie vnútornej jednotky                             | -   | na stenu  |
| Umiestnenie vonkajšej jednotky                             | -   | na stenu/terasu/balkón                                  |
| Odvod kondenzu   | -   | áno   |
| Hladina akustického výkonu                                 | dB  | max. 65 dB  |
| Energetická trieda   | -   | min. A  |
| Diaľkové ovládanie   | -   | áno   |
| Napojenie elektro  | -   | áno   |
| Revízná správa elektro                                     | -   | áno   |
| <b>Kancelárie - 027,028,029,030 -</b>                      |     |   |
| Systém Multisplit/ Split                                   |     | Multi split - 1 vonkajšia jednotka, 4 vnútorné jednotky |
| Multi split - 1 vonkajšia jednotka, 4 vnútorné jednotky    | kpl | 1   |
| Napájacie napätie  | V   | 230/50 Hz   |
| Technológia  | -   | inverter  |
| Nominálny chladiaci výkon vnútorných jednotiek             | kW  | 2,6 kW  |
| Nominálny chladiaci výkon vonkajšej jednotky               | kW  | 10,0 kW   |
| Typ vnútornej jednotky                                     | -   | nástenná jednotka                                       |
| Umiestnenie vnútornej jednotky                             | -   | na stenu  |
| Umiestnenie vonkajšej jednotky                             | -   | na stenu/terasu/balkón                                  |
| Odvod kondenzu   | -   | áno   |
| Čerpadlo kondenzu  | -   | áno   |
| Hladina akustického výkonu                                 | dB  | max.65 dB   |
| Energetická trieda   | -   | min. A  |
| Diaľkové ovládanie   | -   | áno   |
| Napojenie elektro  | -   | áno   |
| Revízná správa elektro                                     | -   | áno   |
| <b>Kancelárie -001,003,004,006 -</b>                       |     |   |
| Systém Multisplit/ Split                                   |     | Multi split - 1 vonkajšia jednotka, 4 vnútorné jednotky |
| Multi split - 1 vonkajšia jednotka, 4 vnútorné jednotky    | kpl | 1   |
| Napájacie napätie  | V   | 230/50 Hz   |
| Technológia  | -   | inverter  |
| Nominálny chladiaci výkon vnútorných jednotiek             | kW  | 2,6 kW  |
| Nominálny chladiaci výkon vonkajšej jednotky               | kW  | 10,0 kW   |
| Typ vnútornej jednotky                                     | -   | nástenná jednotka                                       |
| Umiestnenie vnútornej jednotky                             | -   | na stenu  |
| Umiestnenie vonkajšej jednotky                             | -   | na stenu/terasu/balkón                                  |
| Odvod kondenzu   | -   | áno   |
| Hladina akustického výkonu                                 | dB  | max. 65 dB  |
| Energetická trieda   | -   | min. A  |
| Diaľkové ovládanie   | -   | áno   |
| Napojenie elektro  | -   | áno   |
| Revízná správa elektro                                     | -   | áno   |
| <b>Kancelárie - 020,021 -</b>                              |     |   |
| Systém Multisplit/ Split                                   |     | Multi split - 1 vonkajšia jednotka, 2 vnútorné jednotky |
| Multi split - 1 vonkajšia jednotka, 2 vnútorné jednotky    | kpl | 1   |
| Napájacie napätie  | V   | 230/50 Hz   |
| Technológia  | -   | inverter  |
| Nominálny chladiaci výkon vnútorných jednotiek             | kW  | 2,6 kW  |
| Nominálny chladiaci výkon vonkajšej jednotky               | kW  | 4,6 kW  |
| Typ vnútornej jednotky                                     | -   | nástenná jednotka                                       |
| Umiestnenie vnútornej jednotky                             | -   | na stenu  |
| Umiestnenie vonkajšej jednotky                             | -   | na stenu/terasu/balkón                                  |
| Odvod kondenzu   | -   | áno   |
| Čerpadlo kondenzu  | -   | áno   |
| Hladina akustického výkonu                                 | dB  | max .65 dB  |

|                        |   |        |
|------------------------|---|--------|
| Energetická trieda     | - | min. A |
| Diaľkové ovládanie     | - | áno    |
| Napojenie elektro      | - | áno    |
| Revízná správa elektro | - | áno    |

**Kancelárie - 012,014,015,016 -**

|   |     |   |
|---|-----|---|
| Systém Multisplit/ Split                                |     | Multi split - 1 vonkajšia jednotka, 4 vnútorné jednotky |
| Multi split - 1 vonkajšia jednotka, 4 vnútorné jednotky | kpl | 1   |
| Napájacie napätie                                       | V   | 230/50 Hz   |
| Technológia   | -   | inverter  |
| Nominálny chladiaci výkon vnútorných jednotiek          | kW  | 2,6 kW  |
| Nominálny chladiaci výkon vonkajšej jednotky            | kW  | 10,0 kW   |
| Typ vnútornej jednotky                                  | -   | nástenná jednotka                                       |
| Umiestnenie vnútornej jednotky                          | -   | na stenu  |
| Umiestnenie vonkajšej jednotky                          | -   | na stenu/terasu/balkón                                  |
| Odvod kondenzu  | -   | áno   |
| Hladina akustického výkonu                              | dB  | max. 65 dB  |
| Energetická trieda                                      | -   | min. A  |
| Diaľkové ovládanie                                      | -   | áno   |
| Napojenie elektro                                       | -   | áno   |
| Revízná správa elektro                                  | -   | áno   |

**Kancelárie - 017,018 -**

|   |     |   |
|---|-----|---|
| Systém Multisplit/ Split                                |     | Multi split - 1 vonkajšia jednotka, 2 vnútorné jednotky |
| Multi split - 1 vonkajšia jednotka, 2 vnútorné jednotky | kpl | 1   |
| Napájacie napätie                                       | V   | 230/50 Hz   |
| Technológia   | -   | inverter  |
| Nominálny chladiaci výkon vnútorných jednotiek          | kW  | 3,5 kW  |
| Nominálny chladiaci výkon vonkajšej jednotky            | kW  | 5,0 kW  |
| Typ vnútornej jednotky                                  | -   | nástenná jednotka                                       |
| Umiestnenie vnútornej jednotky                          | -   | na stenu  |
| Umiestnenie vonkajšej jednotky                          | -   | na stenu/terasu/balkón                                  |
| Odvod kondenzu  | -   | áno   |
| Čerpadlo kondenzu                                       | -   | áno   |
| Hladina akustického výkonu                              | dB  | max .65 dB  |
| Energetická trieda                                      | -   | min. A  |
| Diaľkové ovládanie                                      | -   | áno   |
| Napojenie elektro                                       | -   | áno   |
| Revízná správa elektro                                  | -   | áno   |

**Kancelária – 034 -**

|   |     |   |
|---|-----|---|
| Systém Multisplit/ Split                                |     | Multi split - 1 vonkajšia jednotka, 1 vnútorná jednotka |
| Multi split - 1 vonkajšia jednotka, 1 vnútorná jednotka | kpl | 1   |
| Napájacie napätie                                       | V   | 230/50 Hz   |
| Technológia   | -   | inverter  |
| Nominálny chladiaci výkon vnútornej jednotky            | kW  | 2,6 kW  |
| Nominálny chladiaci výkon vonkajšej jednotky            | kW  | 3,5 kW  |
| Typ vnútornej jednotky                                  | -   | nástenná jednotka                                       |
| Umiestnenie vnútornej jednotky                          | -   | na stenu  |
| Umiestnenie vonkajšej jednotky                          | -   | na stenu/terasu/balkón                                  |
| Odvod kondenzu  | -   | áno   |
| Čerpadlo kondenzu                                       | -   | áno   |
| Hladina akustického výkonu                              | dB  | max. 65 dB  |
| Energetická trieda                                      | -   | min. A  |
| Diaľkové ovládanie                                      | -   | áno   |
| Napojenie elektro                                       | -   | áno   |
| Revízná správa elektro                                  | -   | áno   |

|  |           |  |
|--|-----------|--|
| <b>Počet kancelárií na 2 podlaží</b>                       | <b>ks</b> | <b>30</b>  |
| <b>(1. poschodie)</b>                                      |           |  |
| <b>Kancelárie - 127,129,130 -</b>                          |           |  |
| Systém Multisplit/ Split                                   |           | Multi split - 1 vonkajšia jednotka, 3 vnútorné jednotky    |
| Multi split - 1 vonkajšia jednotka, 3 vnútorné jednotky    | kpl       | 1  |
| Napájacie napätie  | V         | 230/50 Hz  |
| Technológia  | -         | inverter   |
| Nominálny chladiaci výkon vnútorných jednotiek             | kW        | 3,5 kW   |
| Nominálny chladiaci výkon vonkajšej jednotky               | kW        | 10,0 kW  |
| Typ vnútornej jednotky                                     | -         | nástenná jednotka  |
| Umiestnenie vnútornej jednotky                             | -         | na stenu   |
| Umiestnenie vonkajšej jednotky                             | -         | na stenu/terasu/balkón                                     |
| Odvod kondenzu   | -         | áno  |
| Hladina akustického výkonu                                 | dB        | max. 65 dB   |
| Energetická trieda   | -         | min. A   |
| Diaľkové ovládanie   | -         | áno  |
| Napojenie elektro  | -         | áno  |
| Revízná správa elektro                                     | -         | áno  |
| <b>Kancelárie - 126,128,131,132 -</b>                      |           |  |
| Systém Multisplit/ Split                                   |           | Multi split - 1 vonkajšia jednotka, 4 vnútorné jednotky    |
| Multi split - 1 vonkajšia jednotka, 4 vnútorné jednotky    | kpl       | 1  |
| Napájacie napätie  | V         | 230/50 Hz  |
| Technológia  | -         | inverter   |
| Nominálny chladiaci výkon vnútorných jednotiek             | kW        | 2,6 kW   |
| Nominálny chladiaci výkon vonkajšej jednotky               | kW        | 10,0 kW  |
| Typ vnútornej jednotky                                     | -         | nástenná jednotka  |
| Umiestnenie vnútornej jednotky                             | -         | na stenu   |
| Umiestnenie vonkajšej jednotky                             | -         | na stenu/terasu/balkón                                     |
| Odvod kondenzu   | -         | áno  |
| Čerpadlo kondenzu  | -         | áno  |
| Hladina akustického výkonu                                 | dB        | max. 65 dB   |
| Energetická trieda   | -         | min. A   |
| Diaľkové ovládanie   | -         | áno  |
| Napojenie elektro  | -         | áno  |
| Revízná správa elektro                                     | -         | áno  |
| <b>Kancelárie -121,101,102,104, 116 -</b>                  |           |  |
| Systém Multisplit/ Split                                   |           | Multi split - 1 vonkajšia jednotka, 5 vnútorných jednotiek |
| Multi split - 1 vonkajšia jednotka, 5 vnútorných jednotiek | kpl       | 1  |
| Napájacie napätie  | V         | 230/50 Hz  |
| Technológia  | -         | inverter   |
| Nominálny chladiaci výkon vnútorných jednotiek             | kW        | 3,5 kW   |
| Nominálny chladiaci výkon vonkajšej jednotky               | kW        | 12,5 kW  |
| Typ vnútornej jednotky                                     | -         | nástenná jednotka  |
| Umiestnenie vnútornej jednotky                             | -         | na stenu   |
| Umiestnenie vonkajšej jednotky                             | -         | na stenu/terasu/balkón                                     |
| Odvod kondenzu   | -         | áno  |
| Hladina akustického výkonu                                 | dB        | max. 65 dB   |
| Energetická trieda   | -         | min. A   |
| Diaľkové ovládanie   | -         | áno  |
| Napojenie elektro  | -         | áno  |
| Revízná správa elektro                                     | -         | áno  |
| <b>Kancelárie - 122,120,103,119,118 -</b>                  |           |  |
| Systém Multisplit/ Split                                   |           | Multi split - 1 vonkajšia jednotka, 5 vnútorných jednotiek |
| Multi split - 1 vonkajšia jednotka, 5 vnútorných jednotiek | kpl       | 1  |
| Napájacie napätie  | V         | 230/50 Hz  |
| Technológia  | -         | inverter   |
| Nominálny chladiaci výkon vnútorných jednotiek             | kW        | 2,6 kW   |
| Nominálny chladiaci výkon vonkajšej jednotky               | kW        | 12,5 kW  |
| Typ vnútornej jednotky                                     | -         | nástenná jednotka  |

|                                |    |                        |
|--------------------------------|----|------------------------|
| Umiestnenie vnútornej jednotky | -  | na stenu               |
| Umiestnenie vonkajšej jednotky | -  | na stenu/terasu/balkón |
| Odvod kondenzu                 | -  | áno                    |
| Čerpadlo kondenzu              | -  | áno                    |
| Hladina akustického výkonu     | dB | max .65 dB             |
| Energetická trieda             | -  | min. A                 |
| Diaľkové ovládanie             | -  | áno                    |
| Napojenie elektro              | -  | áno                    |
| Revízná správa elektro         | -  | áno                    |

**Kancelárie - 111,112,113,114 -**

|   |     |   |
|---|-----|---|
| Systém Multisplit/ Split                                |     | Multi split - 1 vonkajšia jednotka, 4 vnútorné jednotky |
| Multi split - 1 vonkajšia jednotka, 4 vnútorné jednotky | kpl | 1   |
| Napájacie napätie                                       | V   | 230/50 Hz   |
| Technológia   | -   | inverter  |
| Nominálny chladiaci výkon vnútorných jednotiek          | kW  | 2,6 kW  |
| Nominálny chladiaci výkon vonkajšej jednotky            | kW  | 10,0 kW   |
| Typ vnútornej jednotky                                  | -   | nástenná jednotka                                       |
| Umiestnenie vnútornej jednotky                          | -   | na stenu  |
| Umiestnenie vonkajšej jednotky                          | -   | na stenu/terasu/balkón                                  |
| Odvod kondenzu  | -   | áno   |
| Hladina akustického výkonu                              | dB  | max. 65 dB  |
| Energetická trieda                                      | -   | min. A  |
| Diaľkové ovládanie                                      | -   | áno   |
| Napojenie elektro                                       | -   | áno   |
| Revízná správa elektro                                  | -   | áno   |

**Kancelárie - 115,117 -**

|   |     |   |
|---|-----|---|
| Systém Multisplit/ Split                                |     | Multi split - 1 vonkajšia jednotka, 2 vnútorné jednotky |
| Multi split - 1 vonkajšia jednotka, 2 vnútorné jednotky | kpl | 1   |
| Napájacie napätie                                       | V   | 230/50 Hz   |
| Technológia   | -   | inverter  |
| Nominálny chladiaci výkon vnútorných jednotiek          | kW  | 3,5 kW  |
| Nominálny chladiaci výkon vonkajšej jednotky            | kW  | 5,0 kW  |
| Typ vnútornej jednotky                                  | -   | nástenná jednotka                                       |
| Umiestnenie vnútornej jednotky                          | -   | na stenu  |
| Umiestnenie vonkajšej jednotky                          | -   | na stenu/terasu/balkón                                  |
| Odvod kondenzu  | -   | áno   |
| Čerpadlo kondenzu                                       | -   | áno   |
| Hladina akustického výkonu                              | dB  | max .65 dB  |
| Energetická trieda                                      | -   | min. A  |
| Diaľkové ovládanie                                      | -   | áno   |
| Napojenie elektro                                       | -   | áno   |
| Revízná správa elektro                                  | -   | áno   |

**Kancelária – 110 -**

|   |     |   |
|---|-----|---|
| Systém Multisplit/ Split                                |     | Multi split - 1 vonkajšia jednotka, 1 vnútorná jednotka |
| Multi split - 1 vonkajšia jednotka, 1 vnútorná jednotka | kpl | 1   |
| Napájacie napätie                                       | V   | 230/50 Hz   |
| Technológia   | -   | inverter  |
| Nominálny chladiaci výkon vnútornej jednotky            | kW  | 5,0 kW  |
| Nominálny chladiaci výkon vonkajšej jednotky            | kW  | 5,5 kW  |
| Typ vnútornej jednotky                                  | -   | nástenná jednotka                                       |
| Umiestnenie vnútornej jednotky                          | -   | na stenu  |
| Umiestnenie vonkajšej jednotky                          | -   | na stenu/terasu/balkón                                  |
| Odvod kondenzu  | -   | áno   |
| Čerpadlo kondenzu                                       | -   | áno   |
| Hladina akustického výkonu                              | dB  | max. 65 dB  |
| Energetická trieda                                      | -   | min. A  |
| Diaľkové ovládanie                                      | -   | áno   |
| Napojenie elektro                                       | -   | áno   |

|  |           |  |
|--|-----------|--|
| Revízná správa elektro   | -         | áno  |
| <b>Kancelárie - 134,135,136,137,140 -</b>  |           |  |
| Systém Multisplit/ Split   |           | Multi split - 1 vonkajšia jednotka, 5 vnútorných jednotiek |
| Multi split - 1 vonkajšia jednotka, 5 vnútorných jednotiek                           | kpl       | 1  |
| Napájacie napätie  | V         | 230/50 Hz  |
| Technológia  | -         | inverter   |
| Nominálny chladiaci výkon vnútorných jednotiek                                       | kW        | 2,6 kW   |
| Nominálny chladiaci výkon vonkajšej jednotky   | kW        | 12,5 kW  |
| Typ vnútornej jednotky   | -         | nástenná jednotka  |
| Umiestnenie vnútornej jednotky   | -         | na stenu   |
| Umiestnenie vonkajšej jednotky   | -         | na stenu/terasu/balkón                                     |
| Odvod kondenzu   | -         | áno  |
| Čerpadlo kondenzu  | -         | áno  |
| Hladina akustického výkonu   | dB        | max .65 dB   |
| Energetická trieda   | -         | min. A   |
| Diaľkové ovládanie   | -         | áno  |
| Napojenie elektro  | -         | áno  |
| Revízná správa elektro   | -         | áno  |
| <b>Kancelária – 135/217 -</b>  |           |  |
| Systém Multisplit/ Split   |           | Multi split - 1 vonkajšia jednotka, 1 vnútorná jednotka    |
| Multi split - 1 vonkajšia jednotka, 1 vnútorná jednotka                              | kpl       | 1  |
| Napájacie napätie  | V         | 230/50 Hz  |
| Technológia  | -         | inverter   |
| Nominálny chladiaci výkon vnútornej jednotky   | kW        | 5,0 kW   |
| Nominálny chladiaci výkon vonkajšej jednotky   | kW        | 5,5 kW   |
| Typ vnútornej jednotky   | -         | nástenná jednotka  |
| Umiestnenie vnútornej jednotky   | -         | na stenu   |
| Umiestnenie vonkajšej jednotky   | -         | na stenu/terasu/balkón                                     |
| Odvod kondenzu   | -         | áno  |
| Čerpadlo kondenzu  | -         | áno  |
| Hladina akustického výkonu   | dB        | max. 65 dB   |
| Energetická trieda   | -         | min. A   |
| Diaľkové ovládanie   | -         | áno  |
| Napojenie elektro  | -         | áno  |
| Revízná správa elektro   | -         | áno  |
| <b>Počet kancelárií na 3 podlaží (2. poschodie) + školiaca miestnosť a zasadačka</b> | <b>ks</b> | <b>22 + 2</b>  |
| <b>Kancelárie - 219,220,221,222,223 -</b>  |           |  |
| Systém Multisplit/ Split   |           | Multi split - 1 vonkajšia jednotka, 5 vnútorných jednotiek |
| Multi split - 1 vonkajšia jednotka, 5 vnútorných jednotiek                           | kpl       | 1  |
| Napájacie napätie  | V         | 230/50 Hz  |
| Technológia  | -         | inverter   |
| Nominálny chladiaci výkon vnútorných jednotiek                                       | kW        | 2,6 kW   |
| Nominálny chladiaci výkon vonkajšej jednotky   | kW        | 12,5 kW  |
| Typ vnútornej jednotky   | -         | nástenná jednotka  |
| Umiestnenie vnútornej jednotky   | -         | na stenu   |
| Umiestnenie vonkajšej jednotky   | -         | na stenu/terasu/balkón                                     |
| Odvod kondenzu   | -         | áno  |
| Hladina akustického výkonu   | dB        | max. 65 dB   |
| Energetická trieda   | -         | min. A   |
| Diaľkové ovládanie   | -         | áno  |
| Napojenie elektro  | -         | áno  |
| Revízná správa elektro   | -         | áno  |
| <b>Kancelárie - 214,215,216,217,218 -</b>  |           |  |
| Systém Multisplit/ Split   |           | Multi split - 1 vonkajšia jednotka, 5 vnútorných jednotiek |
| Multi split - 1 vonkajšia jednotka, 5 vnútorných jednotiek                           | kpl       | 1  |

|  |     |  |
|--|-----|--|
| Napájacie napätie  | V   | 230/50 Hz  |
| Technológia  | -   | inverter   |
| Nominálny chladiaci výkon vnútorných jednotiek             | kW  | 2,6 kW   |
| Nominálny chladiaci výkon vonkajšej jednotky               | kW  | 12,5 kW  |
| Typ vnútornej jednotky                                     | -   | nástenná jednotka  |
| Umiestnenie vnútornej jednotky                             | -   | na stenu   |
| Umiestnenie vonkajšej jednotky                             | -   | na stenu/terasu/balkón                                     |
| Odvod kondenzu   | -   | áno  |
| Čerpadlo kondenzu  | -   | áno  |
| Hladina akustického výkonu                                 | dB  | max.65 dB  |
| Energetická trieda   | -   | min. A   |
| Diaľkové ovládanie   | -   | áno  |
| Napojenie elektro  | -   | áno  |
| Revízná správa elektro                                     | -   | áno  |
| <b>Kancelárie -201,202,204,205,206 -</b>                   |     |  |
| Systém Multisplit/ Split                                   |     | Multi split - 1 vonkajšia jednotka, 5 vnútorných jednotiek |
| Multi split - 1 vonkajšia jednotka, 5 vnútorných jednotiek | kpl | 1  |
| Napájacie napätie  | V   | 230/50 Hz  |
| Technológia  | -   | inverter   |
| Nominálny chladiaci výkon vnútorných jednotiek             | kW  | 2,6 kW   |
| Nominálny chladiaci výkon vonkajšej jednotky               | kW  | 12,5 kW  |
| Typ vnútornej jednotky                                     | -   | nástenná jednotka  |
| Umiestnenie vnútornej jednotky                             | -   | na stenu   |
| Umiestnenie vonkajšej jednotky                             | -   | na stenu/terasu/balkón                                     |
| Odvod kondenzu   | -   | áno  |
| Hladina akustického výkonu                                 | dB  | max. 65 dB   |
| Energetická trieda   | -   | min. A   |
| Diaľkové ovládanie   | -   | áno  |
| Napojenie elektro  | -   | áno  |
| Revízná správa elektro                                     | -   | áno  |
| <b>Kancelárie -237,238,239,240 -</b>                       |     |  |
| Systém Multisplit/ Split                                   |     | Multi split - 1 vonkajšia jednotka, 4 vnútorné jednotky    |
| Multi split - 1 vonkajšia jednotka, 4 vnútorné jednotky    | kpl | 1  |
| Napájacie napätie  | V   | 230/50 Hz  |
| Technológia  | -   | inverter   |
| Nominálny chladiaci výkon vnútorných jednotiek             | kW  | 2,6 kW   |
| Nominálny chladiaci výkon vonkajšej jednotky               | kW  | 10,0 kW  |
| Typ vnútornej jednotky                                     | -   | nástenná jednotka  |
| Umiestnenie vnútornej jednotky                             | -   | na stenu   |
| Umiestnenie vonkajšej jednotky                             | -   | na stenu/terasu/balkón                                     |
| Odvod kondenzu   | -   | áno  |
| Hladina akustického výkonu                                 | dB  | max. 65 dB   |
| Energetická trieda   | -   | min. A   |
| Diaľkové ovládanie   | -   | áno  |
| Napojenie elektro  | -   | áno  |
| Revízná správa elektro                                     | -   | áno  |
| <b>Kancelária – 243, školiaca miestnosť 236 -</b>          |     |  |
| Systém Multisplit/ Split                                   |     | Multi split - 1 vonkajšia jednotka, 2 vnútorné jednotky    |
| Multi split - 1 vonkajšia jednotka, 2 vnútorné jednotky    | kpl | 1  |
| Napájacie napätie  | V   | 230/50 Hz  |
| Technológia  | -   | inverter   |
| Nominálny chladiaci výkon vnútorných jednotiek             | kW  | 3,5 kW   |
| Nominálny chladiaci výkon vonkajšej jednotky               | kW  | 5,0 kW   |
| Typ vnútornej jednotky                                     | -   | nástenná jednotka  |
| Umiestnenie vnútornej jednotky                             | -   | na stenu   |
| Umiestnenie vonkajšej jednotky                             | -   | na stenu/terasu/balkón                                     |
| Odvod kondenzu   | -   | áno  |
| Čerpadlo kondenzu  | -   | áno  |
| Hladina akustického výkonu                                 | dB  | max .65 dB   |
| Energetická trieda   | -   | min. A   |

|                        |   |     |
|------------------------|---|-----|
| Diaľkové ovládanie     | - | áno |
| Napojenie elektro      | - | áno |
| Revízná správa elektro | - | áno |

**Zasadačka - 231 -**

|   |     |   |
|---|-----|---|
| Systém Multisplit/ Split                                |     | Multi split - 1 vonkajšia jednotka, 1 vnútorná jednotka |
| Multi split - 1 vonkajšia jednotka, 1 vnútorná jednotka | kpl | 1   |
| Napájacie napätie                                       | V   | 230/50 Hz   |
| Technológia   | -   | inverter  |
| Nominálny chladiaci výkon vnútorných jednotiek          | kW  | 5,0 kW  |
| Nominálny chladiaci výkon vonkajšej jednotky            | kW  | 5,5 kW  |
| Typ vnútornej jednotky                                  | -   | nástenná jednotka                                       |
| Umiestnenie vnútornej jednotky                          | -   | na stenu  |
| Umiestnenie vonkajšej jednotky                          | -   | na stenu/terasu/balkón                                  |
| Odvod kondenzu  | -   | áno   |
| Hladina akustického výkonu                              | dB  | max. 65 dB  |
| Energetická trieda                                      | -   | min. A  |
| Diaľkové ovládanie                                      | -   | áno   |
| Napojenie elektro                                       | -   | áno   |
| Revízná správa elektro                                  | -   | áno   |

**Kancelárie - 232,233 -**

|   |     |   |
|---|-----|---|
| Systém Multisplit/ Split                                |     | Multi split - 1 vonkajšia jednotka, 2 vnútorné jednotky |
| Multi split - 1 vonkajšia jednotka, 2 vnútorné jednotky | kpl | 1   |
| Napájacie napätie                                       | V   | 230/50 Hz   |
| Technológia   | -   | inverter  |
| Nominálny chladiaci výkon vnútorných jednotiek          | kW  | 2,6 kW  |
| Nominálny chladiaci výkon vonkajšej jednotky            | kW  | 4,6 kW  |
| Typ vnútornej jednotky                                  | -   | nástenná jednotka                                       |
| Umiestnenie vnútornej jednotky                          | -   | na stenu  |
| Umiestnenie vonkajšej jednotky                          | -   | na stenu/terasu/balkón                                  |
| Odvod kondenzu  | -   | áno   |
| Čerpadlo kondenzu                                       | -   | áno   |
| Hladina akustického výkonu                              | dB  | max. 65 dB  |
| Energetická trieda                                      | -   | min. A  |
| Diaľkové ovládanie                                      | -   | áno   |
| Napojenie elektro                                       | -   | áno   |
| Revízná správa elektro                                  | -   | Áno   |

**Počet kancelárií na 4 podlaží (3. poschodie) + jedáleň****Kancelárie - 302,303,304,305 -**

|   |     |   |
|---|-----|---|
| Systém Multisplit/ Split                                |     | Multi split - 1 vonkajšia jednotka, 4 vnútorné jednotky |
| Multi split - 1 vonkajšia jednotka, 4 vnútorné jednotky | kpl | 1   |
| Napájacie napätie                                       | V   | 230/50 Hz   |
| Technológia   | -   | inverter  |
| Nominálny chladiaci výkon vnútorných jednotiek          | kW  | 2,6 kW  |
| Nominálny chladiaci výkon vonkajšej jednotky            | kW  | 10,0 kW   |
| Typ vnútornej jednotky                                  | -   | nástenná jednotka                                       |
| Umiestnenie vnútornej jednotky                          | -   | na stenu  |
| Umiestnenie vonkajšej jednotky                          | -   | na stenu/terasu/balkón                                  |
| Odvod kondenzu  | -   | áno   |
| Hladina akustického výkonu                              | dB  | max. 65 dB  |
| Energetická trieda                                      | -   | min. A  |
| Diaľkové ovládanie                                      | -   | áno   |
| Napojenie elektro                                       | -   | áno   |
| Revízná správa elektro                                  | -   | áno   |

**Jedáleň -**

|  |     |   |
|--|-----|---|
| Systém Multisplit/ Split   |     | Multi split - 1 vonkajšia jednotka, 2 vnútorné jednotky |
| Multi split - 1 vonkajšia jednotka, 2 vnútorné kazetové jednotky | kpl | 1   |
| Napájacie napätie  | V   | 230/50 Hz   |
| Technológia  | -   | inverter  |
| Nominálny chladiaci výkon vnútorných jednotiek                   | kW  | 5,0 kW  |
| Nominálny chladiaci výkon vonkajšej jednotky                     | kW  | 10,5 kW   |
| Typ vnútornej jednotky   | -   | kazetová jednotka                                       |
| Umiestnenie vnútornej jednotky                                   | -   | do podhľadu   |
| Umiestnenie vonkajšej jednotky                                   | -   | na stenu/terasu/balkón                                  |
| Odvod kondenzu   | -   | áno   |
| Čerpadlo kondenzu  | -   | áno   |
| Energetická trieda   | -   | min. A  |
| Diaľkové ovládanie   | -   | áno   |
| Napojenie elektro  | -   | áno   |
| Revízná správa elektro   | -   | áno   |

\* navrhnuté umiestnenie vonkajších jednotiek a napojenia vnútorných jednotiek na vonkajšie jednotky je možné meniť, pokiaľ dispozičné riešenia jednotlivých prevádzkových objektov (budov) vzhľadom na prechody cez steny, križovanie silnoprúdových a slaboprúdových rozvodov neumožnia riešenie podľa požiadaviek verejného obstarávateľa.