

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo  
12058-2/2022-BA

Vybavuje/  
Bc. Milan Rekszi  
+421 906 17 9886

Bratislava  
18.03.2022

## Vec

### Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie

Sociálna poisťovňa, ul. 29. augusta 8 a 10, 813 63 Bratislava (ďalej len „verejný obstarávateľ“ v príslušnom gramatickom tvare) vyhlásil zákazku s nízkou hodnotu na predmet zákazky s názvom „*Dodávka a montáž klimatizačných zariadení*“ zverejnenej dňa 14.03.2022 na internetovej stránke verejného obstarávateľa <https://www.socpoist.sk/zakazky-s-nizkou-hodnotou/70154s> v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“).

Verejný obstarávateľ na základe prijatej žiadosti o vysvetlenie predkladá nasledovné vyjadrenie:

#### Otázka č.1

„Prosím Vás o upresnenie k umiestneniu klimajednotiek v pobočke Komárno. Budú 3 multisplity chladiť iba chodbu č. 1, Alebo 2 mutisplity chodbu č.1 a 1 chodbu č. 2 (viď príloha)“

#### Odpoveď k otázke č.1

Verejný obstarávateľ v Prílohe č. 1 – Podrobný opis predmetu zákazky výzvy na predloženie ponuky uvádza výkaz výmer pre všetky časti. Vo výkaz výmer pre pobočku Komárno chodba 3. poschodie verejný obstarávateľ požaduje 3 multisplit jednotky (1 vonkajšia – 2 vnútorné jednotky, 2 vonkajšie – 4 vnútorné jednotky), ktoré majú zabezpečiť chladenie celej chodbovej časti dotknutého poschodia (chodba č. 1 a chodba č. 2). Rozmiestnenie vnútorných jednotiek je potrebné navrhnuť v zmysle veľkosti (objemu) chodbovej časti, predbežný návrh po prvotnej obhliadke pri spracovaní výkazu výmer riešil ako najoptimálnejšie riešenie rozmiestnenie 2 multisplitov do chodby č. 1 a 1 multisplit do chodby č. 2.

S pozdravom