






- KÁBLOVE ROZVODY BUDÚ PREVEDENÉ BEZHALOČ.KÁBLAMI N2XH V SÚSTAVE TN-S
- KÁBLOVE ROZVODY BUDÚ VEDEŇY INŠTALAČNÝCH ŽLÁBOCH NA POVRCHU
- PRÍVODY K PRÍSTROJOM A SVETIELŤAM BUDÚ VEDEŇY V INŠTALISŤÁCH LHD20x20 PO POVRCHU
- PRÍSTROJE BUDÚ OSAZENÉ DO INŠTALAČNÝCH KRABÍČ PRE LIŠŤOVÝ ROZVOD A NA POVRCHU

Núdzové, nástenné, so vst.akumulátorom, MODUS-0ZN/HEL/1W/B/3/SE/AT/OP, aut.1hod., IP42

	striedový prepínač, 774406+774451, IP20 (Legrand Valena)
	1-pól.vypínač nást., 782360, IP44 (Legrand Forix)
	sériový prepínač nást., 782362, IP44 (Legrand Forix)
	zásuvka 230V nást., 782375, IP44, (Legrand Forix)
	pohyb.senzor 180°, 770089+74451, IP20, (Legrand Valena)

Č.M.	NÁZOV MESTNOSTI	PROSTREDIE	OSVETLENIE (lx)	SMETIDLO (yp)
001	CHOĐBA	NZA.1.6–II	100	1x8,1xN
002	STROJOVŇA VÝTAH	NZA.1.6–II	200	1x8
003	VÝTAH	NZA.1.6–II	–	–
004	CHOĐBA SO SCHODISKOM	NZA.1.6–II	150	2x8,1xN
005	CHOĐBA	NZA.1.6–II	100	1x8
006	PLYNOVÁ KOTOLIŇA	NZA.1.6–II	200	2x8
007	ARCHIV	NZA.1.6–II	200	3x8
008	GAŤÁŽ	NZA.1.6–II	200	3x8
009	GAŤÁŽ	NZA.1.6–II	200	2x8
010	SPRCHA	Z 0,1,2	200	1x0
011	WC	NZA.1.6–II	200	1x0

Núdzové, nástenné, so vst.akumulátorom, MODUS-0ZN/HEL/1W/B/3/SE/AT/OP, aut.1hod., IP42

v sprache síl zóny 7012 podľa STN 33 2000-7-701

ZMENA	INVESTOR						
A.	SOCIÁLNA POISŤOVŇA, ul. 29.augusta 8 a 10, Bratislava 813 63						
B.							
C.	STANBA						
		SOCIÁLNA POISŤOVŇA, POBOČKA ČADCA					
		ELEKTROINŠTALÁCIA – REKONŠTRUKCIA					
AUTOR NÁVRHU	OBJEKT	KOJ. KLASIFIKACIE STAVBY					
HLAVNY PROJEKTANT							
PROJEKTANT	OBEC:	ČADCA	ULICA	ŠŤUROVA	číslo:	2078	
VYPRACOVAL	HALFAR						
POCET A4	HALFAR				PAR. číslo:	KN 352, 355/2	
MEZERA 1:50	DATUM	09/2021	ČASŤ DOKUMENTÁCIE: SILNOPRÚDOVE ROZVODY				
			OBSAH VÝKRESU: Pôdorys 1.PP				
			č. v. 01				