



R01.1 :

OCELOPLECHOVÝ ROZVÁDZAČ "Z"

KRYTIE : IP40/20

ROZMERY : 400x600x200 mm

MENOVITÝ PRÚD : $I_n = 25A$

PRÍVOD : ZHORA

VÝVODY : ZHORA

$P_i = 5,0 \text{ kW}$

$P_s = 3,5 \text{ kW}$

súčasnosť = 0,7

LEGENDA PRÍSTROJOV :

QM.1 : Hl.vypínač , TYP: MSN-32-3
(výrobca: OEZ Letohrad)

FA 1-5 : Ističe , TYP: LTN (do 63A, 10kA)
(výrobca: OEZ Letohrad)

FL.1 : Prúdový chránič , TYP: LFN-40-4-030AC
(výrobca: OEZ Letohrad)

FL.2-3 : Prúdový chránič s nadpr.ochr., TYP: OLI-10C-N1-030AC
(výrobca: OEZ Letohrad)

POZNÁMKA :

Rám rozvádzača i s dvierkami zostáva zachovaný, prevedie sa
kompletné prezbavenie rozvádzača s novým krycím plechom popr.
jeho úpravou.

Napätiová sústava : 3x230/400V, 3+PE+N, 50 Hz str., TN-S

Ochr. pred úrazom el.prúdom podľa STN 33 2000-4-41 :

a/v prevádzke: krytmi,zábranami,izol.živých častí, umiestnením mimo dosahu

b/pri poruche: samočinným odpojením napájania, doplnkova - prúd.chráničom

Prostredie : II - vnútorné s trvalou reguláciou

DOKUMENTÁCIA PRE REALIZÁCIU

ZMENA A	DATUM	INVESTOR	SOCIÁLNA POISŤOVŇA, ul. 29.augusta 8 a 10, Bratislava 813 63		
B		STAVBA	SOCIÁLNA POISŤOVŇA, POBOČKA ČADCA		
C					
AUTOR NAVRHU		OBJEKT	ELEKTROINŠTALÁCIA - REKONŠTRUKCIA		KOD KLASIFIKÁCIE STAVBY
HLAVNÝ PROJEKTANT					
PROJEKTANT	HALFAR	OBEC:	ČADCA	ULICA	ŠTÚROVA
VYPRACOVAL	HALFAR	VÝKRES:	PAR. ČÍSLO: KN 352, 355/2		ČÍSLO: 2078
POČET A4	1	ČASŤ DOKUMENTÁCIE:	SILNOPRÚDE ROZVODY		
MIERKA -	DATUM 09/2021	OBSAH VÝKRESU:	Schéma rozvádzača R01.1.		Č. v. 08