



LEGENDA :

- EPP Ekvipotencionálna (hlavná) prípojnica, osadená v rozvádzači R1.1 na 1.NP
- EPP-P Ekvipotencionálna (podružná) prípojnica, osadená na 2.NP–4.NP na chodbe nad rozvádzačom v krabici na stene
krabica KSK 100_KA (KOPOS) +
1-pól.odboč.svorka–25žž IK026130 (SCHRACK)

Hlavné pospájanie vodivých častí v budove :

- ochranný vodič
- uzemňovací prívod alebo hlavná ochr.svorka
- potrubie v budove (voda,plyn)
- uzemnenie prepäťovej ochrany

DOKUMENTÁCIA PRE REALIZÁCIU

ZMENA A	DATUM	INVESTOR	SOCIÁLNA POISŤOVŇA, ul. 29.augusta 8 a 10, Bratislava 813 63		
B		STAVBA	SOCIÁLNA POISŤOVŇA, POBOČKA ČADCA		
C					
AUTOR NAVRHU		OBJEKT	ELEKTROINŠTALÁCIA – REKONŠTRUKCIA		KOD KLASIFIKÁCIE STAVBY
HLAVNÝ PROJEKTANT					
PROJEKTANT	HALFAR	OBEC:	ČADCA	ULICA	ŠTÚROVA
VYPRACOVAL	HALFAR	VÝKRES:	PAR. ČÍSLO: KN 352, 355/2		ČÍSLO: 2078
POCET A4	1	ČASŤ DOKUMENTÁCIE:	SILNOPRÚDE ROZVODY		
MIERKA –	DÁTUM 09/2021	OBSAH VÝKRESU:	Schéma hlavného pospojovania v objekte		Č. v. 14