


ROZVODNICA "RS"



TYP: OCEP-"Z" 600/600/200mm
PRÍVOD: VRCHOM
VÝVODY: VRCHOM
FARBA: BIELA
KRYTIE: IP40/20

INŠTALOVANÝ PRÍKON: $P_i=3,4\text{kW}$
(JESTVUJÚCI STAV) $P_p=2,6\text{kW}$

INŠTALOVANÝ PRÍKON: $P_i=5,8\text{kW}$
(PO ÚPRAVE) $P_p=4,0\text{kW}$

NAPAŤOVÁ SÚSTAVA: 3+PEN ~50Hz,400V/TN-C
3+PEN ~50Hz,400V/TN-C-S
3+N+PE ~50Hz,400V/TN-S
OCHRANA: SAMOČINNÝM ODPOJENÍM NAPÁJANIA - STN 33 2000-4-41

INVESTOR **SOCIÁLNA POISŤOVŇA BRATISLAVA**
UL. 29. AUGUSTA 8, 813 63 BRATISLAVA

GENERÁLNY PROJEKTANT  **VPÚ DECO BRATISLAVA, a.s.**
Za kasárňou 1, P.O.BOX 177, 830 00 Bratislava 3
e-mail: info@vpudeco.sk www.vpudeco.sk


HLAVNÝ KOORDINÁTOR	ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT	PROJEKTANT	KONTROLOVAL
ING. ARCH. M. DVORSKÝ	ING. M. RALBOVSKÝ	ING. J. REPKA	ING. M. RALBOVSKÝ

NÁZOV A MIESTO STAVBY **DaRZ SOCIÁLNEJ POISŤOVNE - STARÉ HORY**
STAVEBNÉ ÚPRAVY

OBJEKT **OBJEKT 01 - ÚPRAVA JESTVUJÚCICH OBJEKTOV**
ELEKTROINŠTALÁCIA

NÁZOV PRÍLOHY **ROZVODNICA "RS"**

ZÁKAZKOVÉ ČÍSLO	STUPEŇ	Č. ZMENY	Č. OBJEKTU	PROFESIA
0 0 7 0 8 0 0 9 0 0 0 0 0 1 6 0 0				

AUTORIZÁCIA 	
MIERKA -	FORMÁTY 2xA4
DÁTUM	06/2008
STUPEŇ DOKUMENTÁCIE	DRS
ČÍSLO KÓPIE	
DIEL	Č. PRÍLOHY
E01	605