

## **Zoznam otázok a odpovedí k výzve na predmet zákazky:**

### **Dodávka akumulátorových batérií 12 V/26 Ah do UPS Delta Victron**

#### **Otázka č. 1**

Aké je presné označenie UPS? (Delta Victron je len označenie radu UPS), aký výkon má UPS? Prípadne či nedisponujete user manuálom k UPS? (rozmery batérií a pod....)

#### **Odpoveď na otázku č. 1**

Označenie náhradného zdroja: UPS DELTA 33-300

Batériová skrinka má označenie: BATTREY CABINET

VB3 324V / 28AH

Kapacita 28 AH

Napätie 324 V

Rozmery batérie sú: výška 175 mm

Šírka 125 mm (pri pohľade spredu )

Hĺbka 165 mm

#### **Otázka č. 2**

Bude umožnená výmena batérii v bežnej pracovnej dobe 8:00-16:30?

#### **Odpoveď na otázku č. 2**

Áno, výmena je možná v bežnej pracovnej dobe.

#### **Otázka č. 3**

Počet 27ks je konečný?

#### **Odpoveď na otázku č. 3**

Áno