

ROZVÁDZAČ RG

POZNÁMKY

Napáťová sústava 3+PEN(N+PE) 50Hz 230V/400V/TN-C-S
Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom v zmysle STN 33 2000-4-41

411 ochranné opatrenie:

411.2 požiadavky na základnú ochranu

A.1 základná izolácia živých častí

A.2 zábrany alebo kryty

B.2 prekážky

B.3 umiestnenie mimo dosahu


411.3 požiadavky na ochranu pri poruche

411.3.1 ochranné uzemnenie a pospájanie

411.3.2 samočinné odpojenie pri poruche

411.3.3 doplnková ochrana – prúdový chránič

411.4 systém TN



Plastová skriňa nástenná
Legrand XL 125, 72 modulová
Rozmery: 750x450x128mm

Krytie IP40/IP20

Prívod zhora

Vývody zhora

$P_i = 14\text{kW}$

súčasnosť 0,7

$P_p = 9,8\text{kW}$

$I_v = 14,2\text{A}$

$I_n = 40\text{A}$

$I_k < 6\text{ kA}$

Zodp. projektant	Ing. Jakab Pavol
Vypracoval	Ing. Jakab Pavol
Investor	SOCIÁLNA POISŤOVŇA – POBOČKA KOMÁRNO
Miesto stavby	PETOFIHO 7, 945 01 KOMÁRNO

Názov
**STAVEBNÉ ÚPRAVY
NA BUDOVE SOCIÁLNEJ POISŤOVNE**

Obsah
ELEKTROINŠTALÁCIA
Rozvádzač RG

Coming Projekt s.r.o.
projektčná kancelária
945 01 Komárno, Ulica práce č.6
tel.: 035 / 770 20 74
e-mail : coming@nexta.sk

Dátum	X.2014
Č.z.	14/10/12
Formát	4xA4
Stupeň	RP
Merítko	Výkres č. S.č.

—

E2