

ZOZNAM PRÍLOH A TECHNICKÁ SPRÁVA

pre akciu : SOCIÁLNA POISTOVNA , pobočka Považská Bystrica ,
pracovisko PÚCHOV- bezbariérový prístup

OBJ. 01 – Bezbariérový prístup

VYKUROVANIE

Zoznam príloh :

E01 / 301 – Zoznam príloh a technická správa

2 A4

E01 / 302 – Pôdorys I. podlažia

2 A4

INVESTOR	SOCIÁLNA POISTOVŇA - ÚSTREDIE UL. 29 AUGUSTA 8 a 10, 813 63 BRATISLAVA		
GENERÁLNY PROJEKTANT			
		 VPÚ DECO BRATISLAVA, a.s. Za kasárňou 1, 831 03 Bratislava 3 e-mail: info@vpudeco.sk, www.vpudeco.sk	
HLAVNÝ KOORDINÁTOR	ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT	PROJEKTANT	RIADENIE PROJEKTU
ING. ARCH. M. DVORSKÝ	ING. J. BOJNÁK	ING. J. BOJNÁK	ING. IGORTÓTH
NÁZOV A MIESTO STAVBY Sociálna Poist'ovňa, pobočka Považská Bystrica, pracovisko Púchov - bezbariérový prístup			
OBJEKT Obj.01 – BEZBARIÉROVÝ PRÍSTUP VYKUROVANIE			
NÁZOV PRÍLOHY TECHNICKÁ SPRÁVA			
ZÁKAZKOVÉ ČÍSLO		STUPEŇ	Č. ZMENY
1 5 0 3 2		0 0 9	0 0
		Č. OBJEKTU	PROFESIA
		0 0 0 0 1	3 0 0

AUTORIZÁCIA

MIERKA	FORMÁTY
	2 A4
DÁTUM	
08.2015	
STUPEŇ DOKUMENTÁCIE	
DRS	
ČÍSLO KÓPIE	
DIEL	Č. PRÍLOHY
E01	301

TECHNICKÁ SPRÁVA

Všeobecne

Dokumentácia pre stavebné povolenie / DSP / profesie vykurovania, rieši zmenu osadenia vykurovacieho telesa , vzhľadom na novú dispozíciu .

Navrhované riešenie :

Jestvujúce vykurovacie teleso 22K- 600/900 sa zdemontuje , odbočky na súpačke sa zaslepia. Nové vykurovacie teleso 22K- 600/1000 sa napojí na jestvujúcu stúpačku novými odbočkami 2xDN15. Na vykurovacie teleso sa na privode osadí termostatický ventil s termostatickou hlavicou TS- 90-V a na a spätnom potrubí bude osadená závitová spojka RL 5. Po prevedení zväračských prác bude prevedená tlaková skúška.

V Bratislave 08.2015, Spracoval Ing. Bojnák