

XARC_OCRBPRINT

Schindler výtahy a eskalátory a.s.
Stredisko Bratislava
Karadžičova 8
821 08 Bratislava
Tel: 02 32 72 41 11

Faktúra

Číslo: 485103969

Dátum vystavenia: 04.01.2024



Schindler

Odberateľ:

Sociálna poisťovňa
29. augusta 8, 10
813 63 Bratislava

Adresa doručenia:

Sociálna poisťovňa
29. augusta 8, 10
813 63 Bratislava

Č. zmluvy zákazníka:

Číslo zákazníka: 2022101
Dátum dodania: 02.01.2024
DIČ: 2020592332
IČO: 30807484
IČ DPH: *



Zariadenie	Mn.	EUR	EUR	DPH	EUR	EUR
Adresa		Cena/jedn.	bez DPH	%	DPH	s DPH

Vykonané práce podľa rozpisu 30,00 30,00 20 6,00 36,00

Výťah: 1985296 (G3NE3983)

Sosiálna poisťovňa, Sociálna poisťovňa, Vladimíra Clementisa 24/A, 917 01, Trnava

Výkaz číslo: 1032643

Poradové číslo: CBK 66181461

Popis vykonaných prác: Na základe nahlásenej poruchy zariadenia na centrálny dispečing dňa 02.01.2024, technik fy Schindler našiel poruchu jedného z komponentov spôsobenú vonkajším vplyvom. Identifikovaná závada hlavného prívodu. Funkcie boli preverené a zariadení ponechané v prevádzke.

K úhrade 30,00 6,00 36,00

Spôsob platby: Tuzemský prevodný príkaz CITI
Platobné podmienky: Splatnosť do 30 dní
Dátum splatnosti: 03.02.2024

Strana: 1/1

Schindler výtahy a eskalátory a. s.
Karadžičova 8
821 08 Bratislava
Reg. Obch.reg. Mst. súd Bratislava III
odd. Sa vl. č. 924/B

DIČ 2020338419
IČO: 31402828
IČ DPH: SK2020338419

Citibank Europe plc
Dvořákovo nábrežie 8
811 02 Bratislava
IBAN: SK38 8130 0000 0020 0269 0008
SWIFT: CITISKBA

Schindler výtahy a eskalátory a.s.
Stredisko Bratislava
Karadžičova 8
821 08 Bratislava
Tel: 02 32 72 41 11 Fax:

e-Pracovný výkaz

Elektronický pracovný výkaz

Číslo: 1032643 / Dátum: 03.01.2024

Číslo zákazníka: 2022101

Číslo objednávky:

Sociálna poisťovňa
29. augusta 8, 10
813 63 Bratislava

Popis zariadenia

Zariadenie: 1985296 /G3NE3983
Adresa: Sociálna poisťovňa Sociálna poisťovňa, Vladimíra Clementisa 24/A, 917 01 Trnava
Číslo zmluvy: 35284948

Popis práce

Porucha

Kontaktná osoba:

Popis poruchy:

Číslo reportu:

Servisný technik:

Na základe nahlásenej poruchy zariadenia na centrálny dispečing dňa 02.01.2024, technik fy Schindler našiel poruchu jedného z komponentov spôsobenú vonkajším vplyvom. Identifikovaná závada hlavného prívodu. Funkcie boli preverené a zariadení ponechané v prevádzke.

Príchod

Činnosť

Trvanie

02.01.2024 14:54:00

Porucha

01h00

Spolu

01h00

Aktivity mimo pracovných hodín budú spoplatnené.

Poznámka technika:

Odblokovanie brzdy trakčnej kladky po vypadku prúdu

Zákazník nezastihnutý.

Vaša objednávka bola vykonaná podľa zmluvy. Fakturácia bude v závislosti od termínu dodania. Vyššie uvedené činnosti boli potvrdené elektronickým podpisom.